



Symbol	Aantal	Omschrijving
⊕	n.v.t.	Bestaande verlichtingsobject.
⊗	14 st.	Het verplaatsen van een verlichtingsobject.
⊖	1 st.	Het afsluiten van een combinatie Nld/Ovvl. Het verwijderen van een opschuifarmatuur. *: Vrijkomend opschuifarmatuur wordt in het project hergebruikt.
⊕	1 st.	Het vervangen van een opschuifarmatuur, bestaande uit: • Leveren en monteren van een opschuifarmatuur fabrikant Lighttronics type KFK L2W66 WW (3000k) CODE 6 2000LM 13,7W Dimregime* ZD4 RAL-9005. • Leveren en monteren van snoer 3 x 1,0 mm ² type H05B0-F/H07B0-F, lengte 4,75 meter. Het omnummers van een verlichtingsobject.
⊕	2 st.	Het aansluiten van een verlichtingsobject, bestaande uit: • Leveren en monteren van een cilindrisch wiplopende lichtmast staal verzinkt (gecoat in RAL-7033) met een lichtpunthoogte van 4,70 meter fabrikant Valmont type 11378M5NA7033, paaltop. • Leveren en monteren van een opschuifarmatuur fabrikant Lighttronics type KFK L2W66 WW (3000k) CODE 6 2000LM 13,7W Dimregime* ZD4 RAL-9005. • Leveren en monteren van snoer 3 x 1,0 mm ² type H05B0-F/H07B0-F, lengte 4,75 meter. Het omnummers van een verlichtingsobject.
⊕	1 st.	Het vervangen* van een opschuifarmatuur, bestaande uit: • Leveren en monteren van een cilindrisch wiplopende lichtmast staal verzinkt (gecoat in RAL-7033) met een lichtpunthoogte van 4,70 meter fabrikant Valmont type 11378M5NA7033, paaltop. • Leveren en monteren van snoer 3 x 1,0 mm ² type H05B0-F/H07B0-F, lengte 8,0 meter. *: Vrijkomend opschuifarmatuur afgevoerd naar het gemeentelager. *: Armatuur afkomstig van Maastrichterlaan tm.nr. 703.
⊗	3 st.	Het verplaatsen van een verlichtingsobject. Het vervangen van een opschuifarmatuur, bestaande uit: • Leveren en monteren van een cilindrisch wiplopende lichtmast staal verzinkt (gecoat in RAL-7033) met een lichtpunthoogte van 4,70 meter fabrikant Valmont type 11378M5NA7033, paaltop. • Leveren en monteren van snoer 3 x 1,0 mm ² type H05B0-F/H07B0-F, lengte 8,0 meter. *: Armatuur afkomstig van Maastrichterlaan tm.nr. 426.
⊕	15 st.	Het vervangen van een opschuifarmatuur, bestaande uit: • Leveren en monteren van een opschuifarmatuur fabrikant Schröder type TECO GEN2 1 5305 205ED 3000k (WW) 2000lm 13,1W CID SP Dimregime* 1 x ZD4 (Boven + Onder) Alzo 900 Gris Sablé. • Leveren en monteren van snoer 3 x 1,0 mm ² type H05B0-F/H07B0-F, lengte 8,0 meter. Het omnummers van een verlichtingsobject.
⊕	4 st.	Het aansluiten van een verlichtingsobject, bestaande uit: • Leveren en monteren van een cilindrisch wiplopende lichtmast staal verzinkt (gecoat in RAL-7033) met een lichtpunthoogte van 6,50 meter fabrikant Valmont type 113827M5NA7033, inclusief enkele uithouder staal verzinkt (gecoat in RAL-7033) fabrikant Valmont type 119467M5NA7033. • Leveren en monteren van een opschuifarmatuur fabrikant Schröder type TECO GEN2 1 5369 (Zbraopstiek Rechts) 20LED 4000k (NW) 2000lm 13,1W Alzo 900 Gris Sablé. • Leveren en monteren van snoer 3 x 1,0 mm ² type H05B0-F/H07B0-F, lengte 8,0 meter. Het omnummers van een verlichtingsobject.
⊕	4 st.	Het aansluiten van een verlichtingsobject, bestaande uit: • Leveren en monteren van een cilindrisch wiplopende lichtmast staal verzinkt (gecoat in RAL-7033) met een lichtpunthoogte van 6,50 meter fabrikant Valmont type 113827M5NA7033, inclusief enkele uithouder staal verzinkt (gecoat in RAL-7033) fabrikant Valmont type 119467M5NA7033. • Leveren en monteren van een opschuifarmatuur fabrikant Schröder type TECO GEN2 1 5369 (Zbraopstiek Rechts) 20LED 4000k (NW) 3500lm 13,1W Alzo 900 Gris Sablé. • Leveren en monteren van snoer 3 x 1,0 mm ² type H05B0-F/H07B0-F, lengte 8,0 meter. Het omnummers van een verlichtingsobject.

- *: Dimregime
- Astronomisch aan tot 23:00 uur: 100% licht;
 - Vanaf 23:00 uur tot 06:00 uur: 70% licht;
 - Vanaf 06:00 uur tot astronomisch uit: 100% licht.


Bij alle met naam, toenaam, merknaam of fabrieksnaam genoemde materialen te lezen "of gelijkwaardig".

Symbol	Aantal	Omschrijving
ENEXIS 1	15 st.	ENEXIS 1: Werkzaamheden aansluiting 1x6A geschakeld net; nieuwe aansluiting
ENEXIS 3	5 st.	ENEXIS 3: Werkzaamheden aansluiting 1x6A geschakeld net; verplaatsen aansluiting
ENEXIS 5	9 st.	ENEXIS 5: Werkzaamheden aansluiting 1x6A geschakeld net; verwijderen aansluiting

Soort wijziging	Gevoegd door	Reken wijziging

Project: **MAASTRICHTERLAAN TE BUNDE**
 Omschrijving: **AANPASSEN OVVL - VO**
 Opdrachtgever: **GEMEENTE MEERSEN**

Fermet: AQ Getekend door: US
 Schaal: 1:500 Gecontroleerd door: JR
 Blad: 01 VAN 01 Akkoord door: RW
 Datum: 10-09-2023 Tekeningnummer: 1928

Bevingen 24
6129 BG Urmond

 info@candelux.nl
www.candelux.nl